




P12 / P12-TIS





Manuel Utilisateur



TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
AVERTISSEMENTS	3
EQUIPEMENT	4
DESCRIPTION	6
PRESET	7
DIRECTIVITE HF	9
FREQUENCE DE COUPURE	9
ACCESSOIRES	10
ARRAY EQ	15
MAINTENANCE	16
SPECIFICATIONS TECHNIQUE	18
NOTES	19

Déclaration EU de conformité

Nous, NEXO SA

ZA DU PRE DE LA DAME JEANNE

60128 PLAILLY - France

Type P12

Numéro de série Voir sur le produit

Satisfait à toutes les exigences essentielles des directives 2014/35/UE (Directive "matériel électrique basse tension")

suivantes:

Normes harmonisées utilisées : EN 13155, EN 62368

Plailly, le 12 juin 2019 Joseph CARCOPINO, responsable R&D

Page **2** / **20** P12

AVERTISSEMENTS

PRECAUTIONS

Ne pas ouvrir l'enceinte ou essayer de la démonter ou de la modifier en aucune façon. Le système ne contient pas d'éléments réparables par l'utilisateur. S'il apparait que le système semble mal fonctionner ou soit endommagé, cesser son utilisation immédiatement et faire procéder à sa remise en état par un technicien qualifié NEXO.

Ne pas exposer le système directement au soleil ou à la pluie, ne pas le plonger dans un liquide, ne pas placer de récipients contenant un liquide sur le système. Si un liquide suinte dans le système, faire procéder à une inspection par un technicien qualifié NEXO.

Le raccordement doit être réalisé par une personne qualifiée, en veillant à ce que les sources de puissances soient coupées.

Température d'utilisation en climat tempéré : 0°C à +40°C (-20°C à +60°C pour le stockage).

INFORMATION - SECURITE

Lire ce manuel avant utilisation.

Conservez ce manuel.

Respectez tous les avertissements.

Merci de consulter le site NEXO <u>nexo-sa.com</u>, afin d'avoir la dernière version de ce manuel.

Assurez-vous de connaître les règles de sécurité concernant l'accrochage, l'empilage ou la mise en place sur mat ou trépied. Le non-respect de ces règles, peut exposer des personnes à des blessures potentielles ou la mort.

Utiliser uniquement le système avec les accessoires préconisés par NEXO.

Consulter systématiquement un technicien qualifié NEXO si l'installation requiert des travaux et respecter les précautions suivantes :

Précautions de montage :

- Choisir la visserie et un emplacement de montage pouvant supporter au moins 4x le poids du système.
- Ne pas exposer le système à la poussière excessive, aux vibrations, au froid extrême ou à de trop forte chaleur afin de réduire le risque d'endommager des composants.
- Ne pas placer le système dans une position instable dont il pourrait tomber accidentellement.
- Si le système est utilisé sur un trépied, vérifier que ses spécifications soient adaptées et que la hauteur n'excède pas 1.40m/55". Ne pas déplacer le trépied avec le système en position.

Précautions de connexion et d'alimentation :

- Retirer les câbles connectés avant de déplacer le système.
- Eteindre l'amplificateur avant de connecter le système.
- Lorsque vous mettez en marche l'installation, allumer l'amplificateur en dernier, couper l'amplificateur en premier avant d'éteindre l'installation.
- Lorsque vous travaillez dans des conditions froides, afin de permettre aux composants du système de se stabiliser pendant les premières minutes d'utilisation, augmenter graduellement le niveau.

Vérifier régulièrement l'état du système.

NIVEAUX DE PRESSION ACOUSTIQUE ELEVES

L'exposition à de très hauts niveaux sonores peut causer la perte d'audition permanente. Le niveau de perte d'audition sera différent selon les individus mais presque tout le monde sera affecté en cas d'exposition prolongée à de forts niveaux de pression acoustique. L'Agence Américaine pour la Sécurité et la Santé au Travail (OSHA) a spécifié les expositions maximales suivantes :

Heure	Niveau sonore (dBA), Réponse lente
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
1/2	110
1/4 ou moins	115

ELIMINATION DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

P12



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne sera pas traité comme des déchets ménagers. Au lieu de cela il sera remis au point de collecte applicable pour le recyclage d'équipement électrique et électronique. En s'assurant du recyclage, vous aiderez à empêcher de potentielles conséquences pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par le non retraitement de ce produit. Le recyclage de matières aidera à préserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau local, votre organisme de collecte des déchets ou votre revendeur


Page 3 / 20

EQUIPEMENT


3 emplacements pour l'accrochage, 1 à l'arrière et 1 de chaque côté.

ATTENTION: La profondeur du filetage M10 est de 22mm.

Sur les côtés (dans la poignée) vous trouverez une empreinte pour pied d'enceinte ou barre d'extension.



3 emplacements de connexion, 1 à l'arrière et 1 de chaque côté (dans les poignées).



Page 4 / 20 P12

Assemblage sur une barre d'extension ou un pied d'enceinte

Fixer la barre d'extension sur l'embase (M20) du Sub.

Placer la P12 sur la barre d'extension ou le pied d'enceinte (diamètre 35mm).

IMPORTANT


Le pied doit être dimensionné pour le poids de P12.

Le pied doit toujours être installé sur une surface horizontale.

La hauteur et l'empreinte au sol doivent être définies pour éviter l'effondrement de l'ensemble.

Vérifier que le public reste en dehors d'une zone de sécurité dont le rayon est supérieur ou égal à la hauteur de l'ensemble.

Vérifier la stabilité de l'ensemble en le poussant dans toutes les directions.




Page **5** / **20**

P12

DESCRIPTION

- → P12 est une enceinte compacte large bande, utilisant des haut-parleurs coaxiaux.
- → Versions :
 - P12 : pour les applications « Touring » ; noire, blanche
 - P12-TIS: pour les applications « Touring », grille Installation; noire, blanche
- → Dispersion HF P12
 - 60° 60° avec le pavillon standard
 - 90° 40° avec PNU-P12FLG9040
 - Dispersion asymétrique avec PNU-P12FLGPS
- → P12 peut être utilisée seule ou avec un caisson de grave L15
- → L'enceinte est équipée de trois connecteurs Speakon NL4 (1 de chaque côté et 1 à l'arrière), dont les quatre broches sont reliées en parallèle. Un commutateur à l'arrière permet de choisir le mode (PASSIF/ACTIF) L
 - MODE PASSIF : 2+/2-, les points 1+/1- étant réservés pour les caissons de grave.
 - MODE ACTIF: LF (1+/1-) HF (2+/2-)



Amplification

- Les enceintes P12 doivent obligatoirement être utilisées avec un processeur NEXO, qui assurera l'égalisation, la mise en phase, la séparation de fréquences vers le caisson de grave et la protection en excursion et thermique des haut-parleurs du système.
- Le tableau ci-dessous donne le nombre d'enceinte P12 ou de caisson de grave L15 pouvant être reliés à chaque solution.

	NXAMP4X1 mk2 (BRIDGED)	NXAMP4X2mk2	NXAMP4X4mk2
P12	1 ou 2 par canal	1 ou 2 par canal	1 à 4 par canal
L15	1 par canal	1 ou 2 par canal	1 ou 2 par canal

P12

Page 6 / 20

PRESET

Veuillez consulter nexo-sa.com pour avoir les informations des firmwares des TD Contrôleurs NEXO.

Pour P12, les presets suivants sont disponibles :

- → MAIN : recommandé pour une utilisation en système principal dans la plupart des applications.
- → MONITOR : recommandé pour une application en retour de scène. Attention, dans cette configuration la phase n'est pas compatible avec d'autres enceintes NEXO, y compris les caissons de grave (subs).

Mode Passif

- P12 MON PA 6060, avec un passe-haut à 60 ou 85 Hz.
- P12 MON PA 9040, avec un passe-haut à 60 ou 85 Hz.
- P12 MON PA PSguide, avec un passe-haut à 60 ou 85 Hz.
- P12 MAIN PA 6060, avec un passe-haut à 60, 85 Hz ou 120 Hz.
- P12 MAIN PA 9040, avec un passe-haut à 60, 85 Hz ou 120 Hz.
- P12 MAIN PA PSguide, avec un passe-haut à 60, 85 Hz ou 120 Hz.

Mode Actif

ATTENTION: Ne pas mélanger les directivité et/ou les modes

P12 MON HF 6060 avec P12 MON LF 6060 ====> OK
P12 MAIN HF 6060 avec P12 MON LF 6060 ====> NOT OK
P12 MON HF 9040 avec P12 MON LF 6060 ====> NOT OK

- P12 MON HF 6060, 1.5 kHz 20 kHz
- P12 MON HF 9040, 1.5 kHz 20 kHz.
- P12 MON HF PSquide, 1.5 kHz 20 kHz.
- P12 MON LF, avec un passe-haut à 60 ou 85 Hz
- P12 MAIN HF 6060, 1.5 kHz 20 kHz.
- P12 MAIN HF 9040, 1.5 kHz 20 kHz.
- P12 MAIN HF PSguide, 1.5 kHz 20 kHz.
- P12 MAIN LF, avec un passe-haut à 60, 85 Hz ou 120 Hz.

P12







Applications front de scène ou retour de scène.


P12

Page **7** / **20**


P12 + Sub









Applications retour de scène avec Sub (OMNI ou CARDIO).








Applications front de scène avec Sub (OMNI ou CARDIO).

Page **8** / **20** P12


DIRECTIVITE HF

- → L'enceinte P12 peut être utilisée en position verticale ou horizontale.
- → Le pavillon standard offre une directivité HF de 60° 60°. Il est aisé de changer cette directivité en ajoutant un flange spécifique. Différentes possibilités de montage et orientation de flange vous permettent de répondre à toutes les demandes.


P12 Tourner les vis ¼ de tour, retirer la grille.




Retirer les 4 bouchons HF et ranger les.




Des aimants le maintiennent en place.



P12-TIS Dévisser les 2 vis pour retirer la grille.



Placer le flange, orienter le si nécessaire.



Remise en place de la grille

Lors du remontage de la grille, vérifier qu'elle soit bien engagée dans la lame supérieure.

FREQUENCE DE COUPURE

- → 60 Hz : Application large bande.
- → 85 Hz : Utilisation type "nez de scène" en complément d'un système principal. Utilisation avec un Sub NEXO, par exemple L15.

P12

→ 120 Hz : Application longue portée.

Page **9** / **20**

ACCESSOIRES

AVERTISSEMENTS


Les accessoires de P12 sont spécifiquement conçus selon des calculs structurels.

Ne pas utiliser d'autres accessoires – incluant les broches à billes – lors de l'assemblage d'enceintes P12 que ceux fournis par NEXO : NEXO déclinera toute responsabilité sur l'ensemble de la gamme P12 si des composants proviennent d'autre fournisseur.

ACCROCHAGES INTERDITS: P12 sous P12 ou P12 sous L15 sans accessoire dédié

VNU-BUMP (PNT-BUMP)


Barre d'accrochage, utilisation avec P12, WMADAPT, LIFTADAPT.




Visser VNU-BUMP sur P12 (utiliser uniquement la visserie fournie avec VNU-BUMP).

Serrer correctement.


Se référer à la fiche accessoire.






VNU-HBRK535 (PNT-HBRK12)

Lyre horizontale, utilisation avec P12, CLADAPT, PLADAPT.




Placer VNU-HBRK535 sur P12 (utiliser uniquement la visserie fournie. Serrer correctement.

Se référer à la fiche accessoire.




VNU-PLADAPT (PNT-PLADAPT)

Adaptateur pour pied, utilisation avec P12, HBRK535, VBRK12.




Placer VNU-PLADAPT, utiliser uniquement la visserie fournie. Serrer correctement.

Se référer à la fiche accessoire.



PNU-VBRK12 (PNT-VBRK12)

Lyre verticale, utilisation avec CLADAPT, PLADAPT.



P12

Placer PNU-VBRK12 sur P12, utiliser uniquement la visserie fournie. Serrer correctement.


Se référer à la fiche accessoire.


Page **11** / **20**


ACCESSOIRES

VNT-LIFTADAPT (PNT-WMADAPT)

Adaptateur, utilisation avec Truss Clamp, VNU-BUMP.










Se référer à la fiche accessoire.

VNI-WMADAPT (PNT-WMADAPT)

Adaptateur, utilisation avec VNU-BUMP, VNI-WM330.








Se référer à la fiche accessoire.


PNI-P12TOL15 PNI-P12TOL2L15

Système d'accrochage 1x P12 sous 1x L15.

Système d'accrochage 1x P12 sous 2x L15 (Omni ou Cardio)

Se référer à la fiche accessoire.






VNI-CLADAPT (PNI-CLADAPT)


Adaptateur plafond, utilisation avec VNU-HBRK535, PNU-VBRK12.

Fixer la platine au plafond (la visserie n'est pas fournie).


Placer l'ensemble sur CLADAPT, utiliser les 2 guides. Serrer avec la visserie fournie avec le CLADAPT.

Se référer à la fiche accessoire.





P12



Page **13** / **20**


ACCESSOIRES


VNI-WM330 (PNI-WM330)

Potence murale, utilisation avec WMADAPT.

Fixer la platine murale. Placer le bras sur la platine, bloquer avec la vis fournie.

Se référer à la fiche accessoire.





PNU-P12FLGPS (PNT-P12FLGPS)


Pavillon de dispersion HF type PS

Ouvrir la grille, retirer le flange pour mettre PNU-P12FLGPS.

Tourner le si nécessaire, des aimants le maintiennent en place

Se référer à la fiche accessoire.






PNU-P12FLG9040 (PNT-P12FLG9040)


Pavillon de dispersion HF 90° - 40°

Ouvrir la grille, retirer le flange pour mettre PNU-P12FLG9040.

Tourner le si nécessaire, des aimants le maintiennent en place

Se référer à la fiche accessoire.






PNT-2CASE12: FLIGHT CASE POUR 2X P12

PNT-ACC12: FLIGHT CASE POUR ACCESSOIRES P12

PNT-COV12: HOUSSE POUR P12

ARRAY EQ

L'ArrayEQ, permet d'ajuster la réponse en fréquence du système dans le bas de bande (voir courbes avec différentes valeurs d'ArrayEQ ci-dessous) :



P12


Page **15** / **20**

MAINTENANCE


Accès au haut-parleur

P12 Tourner les vis ¼ de tour, retirer la grille.


P12-TIS voir plus haut.



Retirer les stickers.




Retirer le pavillon.




Retirer les 8 vis.

Couple de serrage : 3.5 Nm (encollage : Loctite 242)




Retirer les 2 vis.

Couple de serrage : 2.5 Nm (encollage : Loctite 222)




Pour accéder au diaphragme HF, retirer les 4 vis.

Couple de serrage : 2 Nm



Pièces détachées



MARK	QUANTITY	REFERENCE	DESIGNATION
1	4	05CAPB01	HF cap black
	4	05CAPB01-PW	HF cap White
2	1	05P12UA	Complete grille Touring Black (with fasteners)
	1	05P12UA-PW	Complete grille Touring White (with fasteners)
	1	05P12UA-I	Complete grille Instal Black (with fasteners)
	1	05P12UA-IPW	Complete grille Instal White (with fasteners)
3	2	05SPK01	Speakon NL4 complete (with screws)
4	6	05RUBGRD01	Plastic Pad Black
	6	05RUBGRD01-PW	Plastic Pad White
5	1	05NHP12R/K	HF diaphragm (with screws)
6	1	05HPC12	P12 driver complete (with screws)
	1	05HPC12R/K	Recone Kit 12" (with screws)

NOTE:

Les haut-parleurs et les grilles peuvent être renvoyés chez NEXO pour être recyclés.

P12 Page **17** / **20**

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

P12 AVEC ELECTRONIQUE NEXO

Modèle	P12
Réponse en fréquence (±6dB)	60Hz – 20kHz
SPL crête nominal (1m)	138dB Peak mode passif / 140dB Peak mode actif
Tension de service	55Vrms (150Vpeak)
Diffusion (en fonction du pavillon)	60°x60° - 90°x40° - Diffusion asymétrique 60° to 100°x40°
Fréquence de coupure	60Hz; 85Hz; 120Hz
Impédance	Mode Actif : (8 Ω LF, 8 Ω HF) – Mode Passif : 8 Ω

CARACTERISTIQUES

Modèle	P12	
Composants	1x Coaxial longue excursion Neodymium LF 12 " – 8 Ohms ; HF 3 " – 8 Ohms	
Matériau	Multiplis bouleau de Finlande et peuplier.	
Finition	Peinture grainée noire ou blanche.	
Grille	P12 : Grille en acier Magnelis® – Tissu à l'intérieur. P12-TIS : Tissu acoustique collé sur l'extérieur de la grille en acier Magnelis®	
Equipement	1 poignée de chaque côté Inserts filetés à l'arrière et sur les 2 côtés permettant le montage d'accessoires. Empreinte pour pied des 2 côtés (35mm / 1"3/8)	
Connectique	4x NL4, 4 contacts ; 2 à l'arrière et 1 de chaque côté.	
Poids	20 kg / 44 lb	
Dimensions	[21,0] 534 555 [13,1] 332 15° [16,5] 420 420	

Page **18** / **20** P12

NOTES

P12 Page **19** / **20**

NEXO S.A.

Parc d'activité de la Dame Jeanne F-60128 PLAILLY Tel: +33 3 44 99 00 70 Fax: +33 3 44 99 00 30 E-mail: info@nexo.fr

nexo-sa.com

